



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

CERT

DG-5112BT0562

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	ALGO S.r.l. Viale Lombardia, 87, I-25031 Capriolo (BS)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ALGO S.r.l. Viale Lombardia, 87, I-25031 Capriolo (BS)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen (5112)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Homogener Elastomerwerkstoff für dynamische und statische Dichtungen
<b>Modell</b> <i>model</i>	N0508-NBR 80
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 18/079/5112/03 vom 30.05.2018 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.04.1995)

**Ablaufdatum / AZ**                      17.12.2023 / 18-0485-GNV  
*date of expiry / file no.*

702030/04-A-DE

30.08.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

*DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
N0508-NBR 80	Härtebereich-Klasse: H3 Temperaturbereich: -20...80 °C Temperaturklasse: B2	